Mall-Warneinrichtung NeutraStop Control für Abscheideranlagen nach DIN EN 858 / DIN 1999-100 und ABKW-Abscheider

	Bestell-Nummer
NeutraStop Control mit akustischer und optischer Warnanzeige	780003

- Ausführung IP 65, 230 V 50 Hz
- Überwachungsgerät zur Auswertung von **einem Sensorpaar**
- Trennschichtsensor zur Meldung vor dem Erreichen einer definierten Leichtflüssigkeitsschichtdicke
- Aufstausensor zur Überwachung des Flüssigkeitsspiegels in der Abscheideranlage
- Mit EG-Baumusterprüfbescheinigung und Konformitätserklärung
- Montagematerial incl. Kabelmuffe
- Zwei potentialfreie Wechselkontakte für den Anschluss an einen externen Alarmgeber
- Abmessungen B x H x T: 180 x 155 x 60 mm
- Inkl. 30 m Sensorenanschlusskabel 4 x 0,75 mm² und 30m Potentialausgleichskabel H07V K 1 x 6 mm²

Mall-Warneinrichtung NeutraSun – solarbetrieben

Webcode **M9004**

selbsttätige Warneinrichtung für ABKW-Abscheider und Abscheideranlagen nach DIN EN 858 / DIN 1999-100

NeutraSun eignet sich zur Überwachung von Abscheideranlagen an Standorten ohne zentrale Stromversorgung.

- Autarke Stromversorgung über Solarmodul und Versorgungsbatterie (Gel) 85 Ah, 12 V
- Mall-Warneinrichtung NeutraStop OAC GSM mit Leichtflüssigkeitssensor und Niveauwächter
- OAC GSM mit integiertem GSM-Modem zum Versenden von OK-, Alarm- und Fehlermeldungen als SMS
- Kunststoffschaltschrank IP 66 mit eingebautem Anzeigegerät OAC GSM, Solarladeregler und Versorgungsbatterie
- Edelstahlmast H=2500 mm inkl. den erforderlichen Halterungen
- Solarmodul 100 Wp mit Rahmen
- Optische und akustische Signalanzeige
- Technik (außer Sensor und Niveauwächter) vormontiert
- Wanddurchführungssystem NeutraStop für den Einbau im Abscheider
- Betonsockel 800 x 800 x 200 mm. In der Mitte befindet sich eine Öffnung für die Kabeldurchführung.
- Inkl. 30 m Sensorenanschlusskabel Schirmgeflecht mit blauem Außenmantel benzin- und mineralölbeständig 2 x 0,5 mm² und 30 m Potenzialausgleichskabel H07V K 1 x 6 mm²

	Bestell-Nummer
NeutraSun mit Mall-Warneinrichtung NeutraStop OAC GSM	780005

Zu Montage und Inbetriebnahme siehe Kapitel 10

Mall-Warneinrichtung NeutraStop OAC

Webcode **M5598**

für Fettabscheideranlagen nach DIN EN 1825 / DIN 4040-100

- Selbsttätige Warneinrichtung mit optischer und akustischer Signalanzeige für Fettabscheideranlagen nach DIN EN 1825 und DIN 4040-100
- Fett-auf-Wasser-Sensor zur Meldung vor dem Erreichen der maximalen Fettschichtdicke
- Inkl. 30 m Sensorenanschlusskabel Schirmgeflecht mit blauem Außenmantel benzin- und mineralölbeständig 2 x 0,5mm² und 30 m Potenzialausgleichskabel H07V K 1 x 6 mm²

NeutraStop Typ OAC	780004

Ersatzteilservice

Mall liefert und montiert Original-Ersatzteile für Zeiss, Zeiss-Neutra und Buderus-Altanlagen.
Die Originalunterlagen für diese Anlagen sind in unserem Hause vorhanden. Somit ist gewährleistet, dass Sie die passenden Originalteile erhalten.

NeutraStop Control

Warneinrichtung NeutraSun